



ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. 22 277 05 01, faks 22 277 05 03
sekretariat@ztp.waw.pl, www.ztp.waw.pl

Warszawa, dnia 30.07.2018 r.

ZTP-IX.2.26.24.2018.LJA
Zp-22/2018

Wykonawcy
Strona internetowa ZTP

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ul. Zajęczyj odc. ul. Topiel – ul. Dynasy i ul. Dynasy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Odpowiadając na pismo Wykonawcy z dnia 27.07.2018 r. w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zarząd Terenów Publicznych, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy udostępnia treść zapytań bez ujawniania ich źródła wraz z wyjaśnieniami oraz dokonanymi zmianami na stronie internetowej oraz przekazuje je Wykonawcy, który zwrócił się z zapytaniem.

Pytanie 1:


„Prosimy o podanie szczegółów dotyczących balustrady U-11a, o wys. 1,1 m (wygląd, materiał, sposób montażu) – poz. 49 drogowego przedmiaru robót.”

Odpowiedź 1:

Wygląd balustrady U-11a określony jest w pkt 5.2. załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Balustrady wykonane są ze stali, zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe, w kolorze szarym. Sposób montażu określa producent, najczęściej są zabetonowywane w podłożu.

Powyższe wyjaśnienia do SIWZ są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców. W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że nie przesuwamy terminu składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
ZARZĄDU TERENÓW PUBLICZNYCH

Arkadiusz Zapkiewicz